

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01817

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006841

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГА-ДЕКИНГ" (ООО "ВОЛГА-ДЕКИНГ").
Адрес: 425000, РОССИЯ, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Мамасево, д. 1. ОГРН: 1091224001220.
Телефон: 88363160331, 88363160947, 88363140062. Факс: 88363140062. E-mail: volga-deking@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГА-ДЕКИНГ" (ООО "ВОЛГА-ДЕКИНГ").
Адрес: 425000, РОССИЯ, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Мамасево, д. 1. ОГРН: 1091224001220.
Телефон: 88363160331, 88363160947, 88363140062. Факс: 88363140062. E-mail: volga-deking@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". Адрес: 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686.
ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные: доска террасная (декинг), опорная доска (лага), панели, уголок, сайдинг, профили, вагонка из древесно-полимерного композита на основе древесной муки и полиэтилена низкого давления в соотношении 65:35% соответственно, средней плотностью 1,29 г/см³, толщиной от 3 мм до 200 мм, выпускаемые по ТУ 5772-001-60938735-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7212

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)
См. Приложение – бланк № 0006929

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3526-С/ТР от 07.12.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.А0949 от 16.11.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.12.2015 по 10.12.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
для
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.П. Губенко

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.01817

(обязательная сертификация)

№ 0006929

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5
ГОСТ 3024-94	"Материалы строительные. Метод испытания на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

А.А. Гомзов

Инициалы, фамилия

А.П. Губенко

Инициалы, фамилия